



Concepto /Espacio	REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL MUNICIPIO DE CAMPECHE 1989, CARMEN 1997, CHAMPOTÓN 2003					CÓDIGO DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA 2017					CRITERIOS TÉCNICOS PARA UNA VIVIENDA ADECUADA				
	Área	Dimensiones	Altura	Iluminación	Ventilación	Área	Dimensiones	Altura	Iluminación	Ventilación	Área	Dimensiones	Altura	Iluminación	Ventilación
Recámara única o principal	12.75 m ²	3.00 m	2.40 m	25%	10%	7.29 m ²	2.70 m	2.70 m	15%	5%	9.00 m ²	N/I	2.80 m	N/I	N/I
Recámaras adicionales	12.75 m ²	3.00 m	2.40 m	25%	10%	3.60 m ²	2.00 m	2.70 m	15%	5%	N/I	N/I	2.80 m	N/I	N/I
Estancia	12.75 m ²	3.00 m	2.40 m	25%	10%	7.29 m ²	2.70 m	2.70 m	15%	5%	N/I	N/I	2.80 m	N/I	N/I
Comedor	12.75 m ²	3.00 m	2.40 m	25%	10%	4.41 m ²	2.10 m	2.70 m	15%	5%	N/I	N/I	2.80 m	N/I	N/I
Estancia-comedor	N/I	N/I	N/I	N/I	N/I	12.00 m ²	2.70 m	2.70 m	15%	5%	15.00 m ²	N/I	2.80 m	N/I	N/I
Cocina	N/I	N/I	N/I	12.50%	12.50%	3.30 m ²	1.50 m	2.70 m	10%	5%	4.00 m ²	N/I	2.80 m	N/I	N/I
Cocineta integrada	N/I	N/I	N/I	N/I	N/I	N/I	2.70 m	2.70 m	10%	5%	N/I	N/I	2.80 m	N/I	N/I
Lavado	N/I	N/I	N/I	N/I	N/I	1.96 m ²	1.40 m	2.70 m	10%	5%	N/I	N/I	2.80 m	N/I	N/I
Baños y sanitarios	N/I	N/I	N/I	12.50%	12.50%	2.73 m ²	1.30 m	2.70 m	10%	5%	3.00 m ²	N/I	2.80 m	N/I	N/I
	Acceso principal	Locales Habitables	Locales no Habitables	Lado mínimo	Área mínima	Acceso principal	Locales Habitables	Locales no Habitables	Lado mínimo		Acceso principal	Locales Habitables	Locales no Habitables	Lado mínimo	
Puertas	N/I	0.90 m	0.70 m			0.95 m	0.85 m	0.75 m			N/I	N/I	N/I		
Patios de iluminación		N/I	N/I	Para altura de hasta 4 metros	2.50 m ²		N/I	N/I	2.10 m			N/I	N/I	N/I	

